

## EBLANA 3W LED EMERGENCY BULKHEAD, IP65, WHITE

## R8MLED-01

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The installation must be carried out by a qualified electrician. Product or a person falling from height can cause serious personal injury. Please ensure suitable equipment is used by a competent person.

**Note:**

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site [www.robust.com](http://www.robust.com) or [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

0°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, LiFePO4 Battery Warranty 5 Year

Luminaire is non-dimmable.

Suitable for mounting on a normally flammable surface.

**Installation**

1. Ensure mains supply is switched off before commencing installation.
2. Remove the front diffuser from the body by removing the 2 fixing screws.
3. Release the gear tray by easing the plastic clips away from the tray and lifting the tray.
4. Knock out the intended cable entry hole suitable for your installation; Fit cable gland (if weatherproofing necessary).
5. Mark appropriate fixing points on wall or ceiling; check that fixings will not impinge on concealed cables or pipes before drilling holes.
6. Fix luminaire to the wall/ceiling using suitable screws.
7. Write installation date on battery and connect battery.
8. Connect the Live, Neutral, and Earth supply cables to the fitting. Switched Maintained: Unswitched supply to PL, switched live to SL. Unswitched Maintained: Unswitched supply to PL, loop to SL. Non-maintained: Unswitched supply to PL, SL unconnected.
9. Reassemble gear tray and diffuser.
10. Turn on the supply, the green LED will come on indicating the correct battery charge status. When supply power is lost the fitting will operate in emergency mode.

Attention: To protect the battery life, please disconnect the battery if the power supply will be off for longer than 3 days.

Market Surveillance: LS Code of energy efficiency Class C. R8MLED-LS

Remove screws and remove driver (SCG).

Expose LED section(LS).

**Testing**

The emergency lighting must be inspected and tested regularly in accordance with local codes of practice. Note: for safety reasons, tests should be carried out during daylight hours.

The minimum recommended test schedule is as follows:

After installation, allow 24 hours to ensure full battery charge and then interrupt the supply; the maximum duration time is 3 hours. Check that LEDs are still lighting.

1. Daily check that the charge indicator LED is working.
2. Monthly, interrupt mains for a short period and check LED lights.
3. Annual 12-month check, full duration test. Interrupt mains supply, LEDs will light and should last for a minimum of 3 hours of operation; batteries must be replaced when they can no longer support 3-hour operation.
4. Complete the record sheet on installation and retain it in maintenance file.
5. Update the file with ongoing test records for inspection by fire officers or other duly authorised people.
6. The battery should be replaced if, after 24 hours of charging, the fitting fails to light for 3 hours. The battery should only be replaced by a qualified person.

**Information for the Product user:**

1. Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelie bin symbol).
2. Please consider your role in contributing to re-use and recycling by returning this product at end of life to a collection centre for waste electrical equipment or a Civic Amenity site, or to a retail outlet from which you are purchasing a replacement.
3. This equipment may contain substances that are hazardous to health and the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
4. The "crossed out wheelie bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste, but should be disposed of according to local WEEE regulations.

The Installation must be carried out by a qualified electrician

## EBLANA 3W LED NOODGEVAL SCHOT, IP65,WIT

## R8MLED-01

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien. Een product of persoon die van hoogte valt, kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken. Zorg ervoor dat de geschikte uitrusting wordt gebruikt door een bevoegd persoon.

**Opmerkingen:**

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website [www.robust.com](http://www.robust.com) of [robustdirect.com](http://robustdirect.com)

0°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, LiFePO4 Batterij Garantie: 5 Jaar

Niet-dimbare armatuur. Geschikt voor montage op normal ontvlambaar oppervlakte

**Installatie**

1. Zorg dat het lichtnet is uitgeschakeld voordat u begint met de installatie.
2. Verwijder de voorste diffuser van de behuizing door de 2 bevestigingsschroeven los te draaien.
3. Maak de mechanismeplaat los door de plastic clips ervan weg te trekken en de plaat op te heffen.
4. Maak de voorziene kabeldoorvoering voor uw installatie open; Plaats de kabelpakking (indien weervastheid gewenst is).
5. Markeer de overeenkomstige bevestigingspunten op de muur of het plafond; zorg dat de boorgaten geen verborgen kabels of leidingen kunnen beschadigen voordat u begint met boren.
6. Bevestig het armatuur tegen de muur/het plafond aan de hand van gepaste schroeven.
7. Schrijf de installatiedatum op de batterij en sluit de batterij aan.
8. Sluit de stroomkabels Stroom, Neutraal en Aarding aan op de armatuur. Geschakeld zelfstandig: Niet-geschakelde voeding naar PL, geschakelde stroom naar SL. Niet-geschakeld zelfstandig: Niet-geschakelde voeding naar PL, geschakelde lus naar SL. Zelfstandig: Niet-geschakelde voeding naar PL, SL niet verbonden.
9. Monteer de mechanismeplaat en de diffuser opnieuw.
10. Schakel de voeding in, de groene led moet nu branden om aan te geven dat de laadstatus van de batterij correct is. Als de voeding naar de permanente stroomdraad PL wordt onderbroken, werkt de armatuur in de noodmodus.

Let op: om de levensduur van de batterij te beschermen, moet u de batterij loskoppelen als de stroomvoorziening langer dan 3 dagen uitgeschakeld wordt.

Marktoezicht:

LS Code van energie-efficiëntie van Klasse C. R8MLED-LS

Schroeven verwijderen en driver verwijderen (SCG).

LED-plaat verwijderen(LS).

**Testen**

De noodverlichting moet regelmatig geïnspecteerd en getest worden volgens de plaatselijke goede praktijken. Opmerking: om veiligheidsredenen moeten de tests overdag worden uitgevoerd. Het minimaal aanbevolen testschema is als volgt: wacht na de installatie 24 uur om de batterij volledig op te laden en onderbreek dan de voeding; de maximale duur is 3 uur. Controleer of de leds nog steeds branden.

1. Controleer dagelijks of de led van de laadindicator werkt.
2. Onderbreek maandelijks de netvoeding gedurende korte tijd en controleer de ledlampjes.
3. Jaarlijkse controle, volledige duurttest. Onderbreek de netvoeding, de leds gaan branden en moeten minimaal 3 uur werken: de batterijen moeten worden vervangen wanneer ze niet meer de volle 3 uur kunnen werken.
4. Vul het formulier in bij installatie en bewaar in de onderhoudsmap.
5. Werk het formulier bij volgende tests bij voor inspectie door de brandweer of een ander bevoegd persoon.
6. De batterij moet worden vervangen als, na 24 uur opladen, de armatuur minder dan 3 uur brandt. De batterij mag alleen door een gekwalificeerd persoon worden vervangen.

**Informatie voor de gebruiker van het product:**

1. Hou bij het verwijderen van afval rekening met de regeling voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval (AEEA, pictogram van een klink met een kruis erdoorheen).
2. Neem uw verantwoordelijkheid op het vlak van hergebruik en recycling door dit product aan het einde van zijn levenscyclus in te leveren bij een inleverpunt voor elektronisch afval, een milieupark of een winkel waar u een nieuw product koopt.
3. Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu indien ze onachtzaam wordt weggegooid. Het is belangrijk dat ze gescheiden gehouden wordt van het normaal huishoudelijk afval en gerecycled wordt in het netwerk voor AEEA.
4. Het pictogram van een klink met een kruis erdoorheen op een product betekent dat dit apparaat niet samen met het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar dat het dient te worden verwijderd in overeenstemming met de lokale regelgeving voor AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur).

De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien

## EBLANA 3W LED NOTBELEUCHTUNG BULKHEAD , IP65, WEIß

### R8MLED-01

**LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF. !** Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden. Stürze aus der Höhe von Personen oder Produkten können zu schweren Körperverletzungen führen. Bitte stellen Sie sicher, dass eine geeignete Ausrüstung von einer sachkundigen Person verwendet wird.

**Hinweis:**

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite [www.robus.com](http://www.robus.com) oder [robustdirect.com](http://robustdirect.com) für aktuelle technische Informationen.

0°C < UT < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP65, LiFePO4 Batterie-Garantie: 5 Jahre  
Leuchte ist nicht dimmbar. Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden.

### Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
  2. Nehmen Sie den frontalen Diffusor von Lampenkörper ab, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen.
  3. Lösen Sie den Geräteträger, indem Sie die Plastikclips vom Träger abnehmen und den Träger abheben.
  4. Stellen Sie eine für Ihre Installation geeignete Öffnung für die Kabel her. Dichten Sie die Kabelöffnung ab (wenn Wasserdichtigkeit erforderlich ist).
  5. Zeichnen Sie an der Wand oder an der Decke die korrekten Befestigungspunkte an; vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass die Bohrlöcher keine Rohre oder Leitungen beschädigen.
  6. Befestigen Sie die Leuchte mit geeigneten Schrauben an der Wand/Decke.
  7. Installationsdatum auf dem Akku notieren und Akku anschließen.
  8. Schließen Sie die Stromkabel (Neutralleiter, Schutzleiter, Phasenleiter) an die Klemmen an. Geschaltet halten: Ungeschaltete Versorgung an PL, geschaltete Spannung an SL. Ungeschaltet halten: Ungeschaltete Versorgung an PL, Schleife an SL. Nicht gehalten: Ungeschaltete Versorgung an PL nicht angeschlossen.
  9. Bringen Sie den Geräteträger und den Diffusor wieder an.
  10. Schalten Sie die Stromversorgung ein. Die grüne LED zeigt den korrekten Ladezustand der Batterie an. Bei Ausfall der Stromversorgung an der stromführenden Klemme (PL) arbeitet die Leuchte im Notbetrieb.
- Achtung: Falls die Stromversorgung länger als 3 Tage unterbrochen ist, sollten Sie die Batterie abklemmen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

### Funktionsprüfungen

Die Notbeleuchtung muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Praktiken regelmäßig kontrolliert und getestet werden. Hinweis: Aus Sicherheitsgründen sollten die Tests bei Tageslicht durchgeführt werden. Es sollten mindestens die folgenden Tests durchgeführt werden: Nach der Installation lassen Sie die Batterie 24 Stunden laden und dann unterbrechen Sie die Stromversorgung. Die Maximalzeit beläuft sich auf 3 Stunden. Überprüfen Sie, ob die Ledlampe noch leuchtet.

1. Tägliche Überprüfung, ob das LED der Ladeanzeige funktioniert.
  2. Unterbrechen Sie einmal im Monat die Stromversorgung für eine kurze Zeit und überprüfen Sie dann die Ledleuchten.
  3. Einmal im Jahr sollten Sie einen Test für die volle Dauer durchführen. Unterbrechen Sie dazu die Stromversorgung, die Ledlampen sollten mindestens 3 Stunden leuchten: Wenn sie diese 3 Stunden nicht durchhalten, sollten die Batterien ausgetauscht werden.
  4. Protokollblatt zur Installation ausfüllen und in der Wartungsakte aufbewahren.
  5. Aktualisieren Sie die Datei mit den laufenden Testprotokollen zur Einsichtnahme durch Brandschutzbeauftragte oder andere befugte Personen.
  6. Wenn die Leuchte nach 24 Stunden Ladezeit keine 3 Stunden leuchtet, sollte die Batterie ausgetauscht werden. Die Batterie darf nur von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- Marktüberwachung  
LS Code' der Energieeffizienz der Klasse C. R8MLED-LS  
Entfernen Sie Schrauben und entfernen Sie treiber (SCG).  
Enternen sie LED-Pate (LS).

### Informationen für den Benutzer:

1. Beachten Sie, dass die Entsorgung von ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten getrennt vom Hausmüll erfolgen muss (die Geräte sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Tonne gekennzeichnet).
2. Beachten Sie Ihre Rolle im Wiederverwendungs- und Recycling-Zyklus, indem Sie dieses Produkt am Ende der Nutzungsdauer bei einer Sammelstelle für Elektronikaltgeräte oder einer städtischen Müllkippe, oder einer Verkaufsstelle, wo Sie einen Ersatz besorgen, entsorgen.
3. Dieses Gerät kann Substanzen enthalten, die gesundheits- und umweltschädlich sind, falls sie achtlos entsorgt werden. Es ist wichtig, dass es vom normalen Hausmüll getrennt und in der Kette der Elektro-Altgeräte recycelt wird.
4. Das „durchgestrichene Tonnen-Symbol“ auf einem Produkt bedeutet, dass dieses. Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern gemäß der Entsorgungsvorschriften für Elektro-Altgeräte entsorgt werden muss.

**Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden**

## HUBLOT D'URGENCE EBLANA 3W LED, IP65, BLANC

### R8MLED-01

**VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES.** Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. La chute du produit ou d'une personne depuis une position élevée peut provoquer des blessures graves. Veuillez vous assurer que l'équipement adéquat est utilisé par une personne compétente.

**Remarque :**

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet [www.robus.com](http://www.robus.com) ou [robustdirect.com](http://robustdirect.com).

0°C < Ta < +40°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65, LiFePO4 Batterie Garantie: 5 Année

Ce luminaire est non-dimmable. Convient à une installation sur une surface normalement inflammable

### Installation

1. Assurez-vous que l'alimentation électrique soit coupée avant de commencer l'installation.
2. Desserrez les 2 vis de fixation pour enlever le diffuseur avant du corps.
3. Ôtez les clips en plastique de la plaque et soulevez-la pour l'enlever.
4. Ouvrez les trous prévus pour les câbles pour l'installation. Placez le presse-étoupe (si l'étanchéité est nécessaire).
5. Indiquez les points de fixation sur le mur ou le plafond et vérifiez que les fixations ne risquent pas d'empiéter sur des câbles dissimulés ou des tuyaux avant de percer.
6. Fixez le luminaire au mur/plafond à l'aide de vis appropriées.
7. Inscrivez la date d'installation sur la batterie et connectez-la.
8. Connectez les câbles d'alimentation phase, neutre et terre à l'armature. Commuté maintenu : alimentation non commutée vers PL, tension commutée vers SL. Non commuté maintenu : alimentation non commutée vers PL, boucle vers SL. Non maintenu : alimentation non commutée vers PL, SL non connecté.
9. Remontez la plaque et le diffuseur.
10. Allumez l'alimentation. La LED verte s'allume pour indiquer que l'état de charge de la batterie est correct. En cas de coupure de l'alimentation de la borne sous tension permanente (PL), l'armature fonctionne en mode d'urgence. Attention : pour protéger la durée de vie de la batterie, veuillez déconnecter celle-ci si l'alimentation électrique est coupée pendant plus de 3 jours.

Surveillance du Marché:

LS Code» d'efficacité énergétique de Classe C.

R8MLED-LS

Retirez les vis et retirez le driver (SCG). Retirer la plaque LED(LS)

### Test

L'éclairage de secours doit être inspecté et testé régulièrement conformément aux codes de pratique locaux. Remarque : pour des raisons de sécurité, les tests doivent être effectués à l'extérieur quand il fait jour.

Le calendrier de test minimum recommandé est le suivant : Après l'installation, attendez 24 heures pour assurer la pleine charge de la batterie, puis coupez l'alimentation ; la durée maximale est de 3 heures. Vérifiez que les LED sont toujours allumées.

1. Vérifiez une fois par jour que le voyant LED de charge fonctionne.
2. Une fois par mois, coupez l'alimentation pendant une courte période et vérifiez l'allumage des voyants LED.
3. Contrôle annuel tous les 12 mois, test de durée complet. Coupez l'alimentation. Les LED s'allument et doivent rester allumées pendant au moins 3 heures. Les batteries doivent être remplacées lorsqu'elles ne peuvent plus assurer un fonctionnement de 3 heures.
4. Remplissez la feuille de registre lors de l'installation et conservez-la dans le dossier de maintenance.
5. Mettez à jour le dossier avec les enregistrements des tests en cours pour inspection par les pompiers ou d'autres personnes dûment autorisées.
6. La batterie doit être remplacée si, après 24 heures de charge, l'armature ne peut pas éclairer pendant plus de 3 heures. La batterie ne doit être remplacée que par une personne qualifiée.

### Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Veuillez, s'il vous plaît, noter l'importance de disposer des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques séparément des déchets ménagers (DEEE représenté par une poubelle barrée d'une croix).
2. Veuillez tenir compte de l'importance de votre contribution à la réutilisation et au recyclage de ce produit en fin de vie en le retournant dans un centre de collecte de déchets des équipements électriques ou dans le point de vente à partir duquel vous effectuez l'achat du produit de remplacement.
3. Cet équipement peut contenir des substances dangereuses pour la santé et l'environnement s'il est jeté n'importe où. Il est important de le séparer des ordures ménagères et le recycler dans une consigne DEEE appropriée.
4. La "poubelle barrée d'une croix" présent sur le produit indique que cet appareil ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais doit être éliminé conformément à la réglementation DEEE locale.

**L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié**

## ZASILNA SVETILKA EBLANA 3W

### R8MLED-01

**PRED MONTAŽO SKRIBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI.**

! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklup sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko. Proizvod ali oseba lahko pri padcu z višine povzroči hude telesne poškodbe. Poskrbite, da delo opravlja kompetentna oseba in pri tem uporablja ustrezno opremo.

**Opomba:**

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejše tehnične informacije obiščite našo spletno stran [www.robus.com](http://www.robus.com) ali [robusdirect.com](http://robusdirect.com)

0°C < Ta < +40°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred II, IP65, LiFePO4 garancija na baterijo - 5 leto  
Svetilka nima možnosti zatemnitve.

Primerno za montažo na vnetljive površine.

### Montaža

1. Pred začetkom montaže izključite napajanje.
2. Odvijte pritrdilna vijaka in odstranite difuzor s svetilke.
3. Odprite plastične sponke in vzemite priključno ploščo iz ohišje.
4. Odprite pripravljeno odprtino za priključne kable; namestite kabelsko uvodnico (če je potrebna hidroizolacija).
5. Označite pozicijo nosilcev na stropu ali steni; pred vrtnanjem lukenj za nosilce preverite, da na tem mestu ne potekajo drugi kablji ali cevi.
6. Pritrdite svetilko na steno ali strop s primernimi vijaki.
7. Napišite datum montaže na baterijo in jo priključite.
8. Priključite fazo, nevtralno žico in žico za ozemljitev na svetilko. Vključeno neprekinjeno svetenje: Izklopljeno napajanje na PL, vključena faza na SL. Izklopljeno neprekinjeno svetenje: Izklopljeno napajanje na PL, zanka na SL. Ne-neprekinjeno svetenje: Izklopljeno napajanje na PL, SL odklopljeno.
9. Namestite priključno ploščo in difuzor na ohišje.
10. Vključite napajanje. Svetliti začne zelena LED, ki označi, da se baterija pravilno polni. Pri izpadu električnega napajanja neprekinjene faze (PL), začne svetilka delovati v načinu v sili. Pozor: za varovanje življenjske dobe baterije baterijo izključite, ko je znano, da se električno napajanje ne bo vključilo več kot 3 ure.

### Testiranje

Redno in v skladu z lokalnimi pravili pregledujte in preizkušajte zasilno svetilko. Pomni: zaradi varnostnih razlogov preizkušajte podnevi. Priporočeni in min. razpored preizkusov je: po inštalaciji počakajte 24 ur, da se baterija napolni in nato prekinite električno napajanje; maks. čas trajanja je 3 ure. Preglejte svetilke LED, ali svetijo.

1. Vsak dan preverite in potrdite, da signalni indikator LED deluje.
2. Vsak mesec prekinite električno napajanje kratkotrajno in preverite, ali svetilke LED delujejo.
3. Vsako leto ali na 12 mesecev preizkusite trajanje. Prekinite omrežno napajanje, svetilke LED zasvetijo in morajo svetiti naprej najmanj 3 ure: zamenjajte baterije, če ne svetijo neprekinjeno 3 ure.
4. Izpolnite poročilo o inštalaciji in ga shranite v mapo o vzdrževanju.
5. V mapo shranite tudi poročila o tekočih preizkusih in pregledih za požarno varnost, ki jih opravijo pooblašteni delavci.
6. Baterijo je treba zamenjati po 24 urah polnjenja ali če se svetilka ne vključi 3 ure. Baterijo lahko zamenja samo kvalificirana oseba.

Nadzor Trga:  
(LS) Šifra svetlobnega vira\* z energijsko učinkovitostjo razreda C.  
R8MLED-LS  
Odstranite vijake in gonilnik (SCG). Zvijte in odstranite oblogo.  
Odstranite pokrov in lečo. Odstrani led ploščo (LS)

### Informacije za uporabnika:

1. Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadne električne in elektronske opreme – proizvoda ni dovoljeno odstraniti med gospodinjske odpadke (OEEO s simbolom: prekrižanim zabojnikom za odpadke na kolesih).
2. Prispevajte k varovanju okolja in omogočite reciklažo proizvoda – po koncu njegove življenjske dobe ga predajte pristojnemu zbirnemu centru za odpadke ali vrnite trgovcu, pri katerem ste ga kupili.
3. Ta oprema lahko vsebuje snovi, ki so v primeru malomarnega ravnanja nevarne za zdravje in okolje. Pomembno je, da proizvod ločite od drugih gospodinjskih odpadkov in ga predate v reciklažo (OEEO).
4. Simbol »prekrižani zabojnik za odpadke na kolesih« na proizvodu pomeni, da tega proizvoda ni dovoljeno odstraniti med običajne gospodinjske odpadke, temveč skladno s predpisi o OEEO.

**Priklup sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko**

### Installation and Maintenance Record:

### Installatie en onderhoud Record:

Installer

Installateur

Installation

Type

Installatie

Type

Installation test duration & Date

Installatie testduur & Date

Month Maand	Test	1 <sup>st</sup> Year 1 <sup>st</sup> Jaar		2 <sup>nd</sup> Year 2 <sup>nd</sup> Jaar		3 <sup>rd</sup> Year 3 <sup>rd</sup> Jaar		4 <sup>th</sup> Year 4 <sup>th</sup> Jaar		5 <sup>th</sup> Year 5 <sup>th</sup> Jaar	
		Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date
1	Short										
2	Short										
3	Short										
4	Short										
5	Short										
6	Short										
7	Short										
8	Short										
9	Short										
10	Short										
11	Short										
12	Short										
	3Hr.										

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

