

GOLF EXPRESS MODULAR 10W 14W 18W MULTIWATTAGE CCT3 IP65 WHITE 3000K 4000K 6000K EMERGENCY MICROWAVE SENSOR

RX100ES-01

EN

PLEASE READ INSTRUCTION BEFORE COMMENCING INSTALLATION AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCES.

! Electrical products can cause death or injury, or damage to property. The Installation must be carried out by a qualified electrician.

Note:

The luminaire must be disconnected before carrying out any insulation resistance testing. Product technical information and specification may change over time without prior notification. For the latest technical information please visit our web site www.rob-us.com or robusedirect.com

-20°C < Ta < +45°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Battery warranty-3years, Fixture warranty (except Battery)-5 years, Detected range: Ø10m (Ceiling mounting height 3m).

Luminaire is non-dimmable. Suitable for mounting on a normally flammable surface.

Installation

- Before starting the work, make sure to switch off the mains supply.
- Ensure that there is a minimum of 100mm of free space around the location where the luminaire will be installed.
- Unclip the trim, remove the securing screw, and rotate the diffuser to take it off.
- Press the hinge clip to release the LED plate.
- Drill holes for cable entry and mounting in the base of the fitting.
- Thread the supply cables through the cable entry hole.
- For BESA box mounting: Attach the base of the fitting to the BESA box using two screws. For ceiling/wall installation: Before drilling the fixing holes, ensure to check for buried cables, pipes, and other building services.
- Write the installation date on the battery and connect.
- Connect the Live, Neutral, and Earth supply cables to the fitting. Switched Maintained: Unswitched supply to PL, switched live to SL. Unswitched Maintained: Unswitched supply to PL, loop to SL. Non-maintained: Unswitched supply to PL, SL unconnected.
- The Lout terminal can switch up to a maximum of 400W, including the wattage of this fitting. Lout connections can be wired in parallel if needed but the total load should remain below 400W.
- Adjust the switch on the driver to select the desired colour temperature (3000K, 4000K, or 6000K) and wattage (10W, 14W, or 18W). Factory default settings: 4000K, 18W. WARNING: DO NOT change the colour temperature and wattage when the fitting is turned on!
- Set sensor settings as shown in the table. The daylight sensor will prevent the light from turning on until the ambient light is below the set lux level.
- Reattach the LED plate, align the markings on the diffuser and rotate into place. Secure it with the silicon pad and the screw, and reattach the trim to the base.
- Turn on the supply, the green LED will come on indicating the correct battery charge status. When supply to the switched live PL is lost, the battery will operate fitting in emergency mode.

Walk testing can then be carried out to determine detection area with slow walking pace. When the sensor detects movement, the load will be switched on for the preset time. For the walk test set detection range to 100, 75, 50, 25 or 10%, set delay time to 5s and disable daylight sensor. When finished, set controls to desired levels. Factory default setting: Detection area 100%, Hold time 20min, Daylight harvest disable.

Information for the Product user:

- Please note the requirement to dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment separately from household waste (WEEE marked with crossed out wheelee bin symbol).
- Please consider your role in contributing to re-use, recycling, and other forms of recovery of Waste Electrical and Electronic Equipment by returning this product at end of life to a collection centre for waste equipment or a civic amenity site or to a retail outlet from which you had purchased it or from where you are purchasing a replacement.
- This equipment may contain substances that are hazardous to health and to the environment if disposed of carelessly. It is important that it is separated from normal household waste and recycled in the WEEE chain.
- The "crossed out wheelee bin symbol" on a product indicates this equipment must not be disposed of in normal household waste but should be disposed of in accordance with the local WEEE regulations.

GOLF EXPRESS MODULAIR 10W 14W 18W MULTIWATTAGE CCT3 IP65 WIT 3000K 4000K 6000K NOODVERLICHTING MICROGOLFSSENSOR

RX100ES-01

LEES DE INSTRUCTIES VOORDAT U BEGINT MET DE INSTALLATIE EN HOU ZE BIJ VOOR LATER.

! Elektrische producten kunnen de dood of letsel veroorzaken of eigendommen beschadigen. De installatie dient te worden uitgevoerd door een elektricien.

Opmerkingen:

De lamp moet worden losgekoppeld voordat de isolatieweerstand wordt getest. Technische gegevens en specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Ga voor de meest recente technische gegevens naar onze website www.rob-us.com of robusedirect.com

-10°C < Ta < +45°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Class II, IP65, Garantie op batterij - 3 jaar, garantie op armatuur (behalve batterij) -5 jaar, Detectiebereik: Ø10m, (montagehoogte plafond 3m). Niet-dimbare armatuur. Geschikt voor montage op normal ontvlam-baar oppervlakte.

Installatie

- Zorg dat de netvoeding uitgeschakeld is voordat u begint.
- Zorg ervoor dat er minstens 100 mm vrije ruimte wordt aangehouden rond de plaats waar de armatuur wordt geïnstalleerd.
- Maak de sierlijst los, verwijder de borgschroef en draai de diffuser om deze te verwijderen.
- Druk op de scharnierkleem om de LED-plaat los te maken.
- Boor gaten voor de kabeldoorvoer en inbouw van de basis van de armatuur.
- Voer de voedingskabels door het gat van de kabeldoorvoer.
- Voor montage BESA box: Bevestig de basis van de armatuur aan de BESA box met twee schroeven. Voor plafond-/wandinstallatie: Zorg dat u vóór het boren van de bevestigingsgaten controleert of u geen verborgen kabels, leidingen en andere voorzieningen van het gebouw kunt beschadigen.
- Noteer de installatiedatum op de batterij en sluit deze aan.
- Sluit de stroomkabels Stroom, Neutraal en Aarding op de armatuur aan. Zelfstandig geschakeld: niet-geschakelde voeding naar PL, geschakelde stroom naar SL. Zelfstandig niet-geschakeld: niet-geschakelde voeding naar PL, lus naar SL. Niet-zelfstandig: niet-geschakelde voeding naar PL, SL niet aangesloten.
- De Lout-aansluiting kan maximaal 400 W schakelen, inclusief het vermogen van deze armatuur. Lout-aansluitingen kunnen indien nodig parallel worden aangesloten, maar de totale belasting mag niet hoger zijn dan 400 W.
- Stel de schakelaar op de driver op de gewenste kleurtemperatuur (3000 K, 4000 K of 6000 K) en wattage (10 W, 14 W of 18 W) in. Standaardinstellingen: 4000 K, 18 W. WAARSCHUWING: Wijzig de kleurtemperatuur en het wattage NIET wanneer de armatuur ingeschakeld is!
- Stel de sensorinstellingen in zoals aangegeven in de tabel. De daglichtsensor voorkomt dat het licht wordt ingeschakeld tot het omgevingslicht lager is dan het ingestelde luxniveau.
- Bevestig de LED-plaat opnieuw, lijn de markeringen op de diffuser uit en draai deze op zijn plaats. Zet hem vast met het siliconenviltje en de schroef en bevestig de sierlijst weer aan de basis.
- Schakel de voeding in, de groene led gaat branden om de juiste laadstatus van de batterij aan te geven. Wanneer de voeding van de geschakelde PL onder spanning wegvault, werkt de armatuur in de noodmodus.

Vervolgens kan een looptest worden uitgevoerd om het detectiegebied te bepalen in een langzaam wandeltempo. Wanneer de sensor beweging detecteert, wordt de belasting gedurende de vooraf ingestelde tijd ingeschakeld. Stel voor de looptest het detectiegebied in op 100,75, 50, 25 of 10%, stel de vertragingstijd in op 5 sec. en schakel de daglichtsensor uit. Wanneer u klaar bent, stelt u de bedieningselementen in op de gewenste niveaus. Standaardinstelling: Detectiegebied 100%, Wachttijd 20 min, Daylight harvest uitgeschakeld.

Testen

De noodverlichting moet regelmatig geïnspecteerd en getest worden volgens de plaatselijke goede praktijken. Opmerking: om veiligheidsredenen moeten de tests overdag worden uitgevoerd. Het minimaal aanbevolen testschema is als volgt: wacht na de installatie 24 uur om de batterij volledig op te laden en onderbreek dan de voeding; de maximale duur is 3 uur. Controleer de de leds nog steeds branden.

- Controleer dagelijks of de led van de laadindicator werkt.
- Onderbreek maandelijks de voeding gedurende korte tijd en controleer de ledlampjes.
- Jaarlijkse controle, volledige duurtest. Onderbreek de voeding, de leds gaan branden en moeten minimaal 3 uur werken: de batterijen moeten worden vervangen wanneer ze niet meer de volle 3 uur kunnen werken.
- Vul het formulier in bij installatie en bewaar in de onderhoudsmap.
- Werk het formulier bij volgende tests bij voor inspectie door de brandweer of een ander bevoegd persoon.
- De batterij moet worden vervangen als, na 24 uur opladen, de armatuur minder dan 3 uur brandt. De batterij mag alleen door een gekwalificeerd persoon worden vervangen.

Let op: om de levensduur van de batterij te beschermen, moet u de batterij loskoppelen als de stroomvoorziening langer dan 3 dagen uitgeschakeld wordt.

Extra randkleuren:

RX100T-03/04: Effen sierlijst in chroom/zwart.
RX100EYT-01/04/24: Bovenafdekking in wit/zwart/grijs.
RX100GRT-01/04/24: Sierlijst rooster in wit/zwart/grijs.

Markttoezicht:

LS-code voor energie-efficiëntieklasse E. RX100-LS
Maak de in- en uitgangsaansluitingen van de driver los. Verwijder de LED-plaat.

Informatie voor de gebruiker van het product:

- Houd rekening met de verplichting om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden van het huishoudelijk afval in te leveren (AEEA gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak).
- Denk na over uw rol in het bijdragen aan hergebruik, recycling en andere vormen van terugwinning van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur door dit product aan het einde van de levensduur in te leveren bij een inzamelpunt voor afgedankte apparatuur, een milieustation of bij een verkooppunt waar u het hebt gekocht of waar u een vervangend apparaat koopt.
- Deze apparatuur kan stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu als ze onzorgvuldig worden weggegooid. Het is belangrijk dat het gescheiden wordt van het normale huishoudelijke afval en verwerkt wordt in de AEEA-keten.
- Het "symbool van een doorgestreepte vuilnisbak" op een product geeft aan dat deze apparatuur niet bij het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid maar dat het moet worden verwerkt volgens de plaatselijke AEEA-voorschriften.

ROBUS®

DE

**GOLF EXPRESS MODULAR 10W 14W 18W MULTI-WATT CCT3 IP65 WEISS
3000K 4000K 6000K NOTBETRIEB MIKROWELLENSOR**

RX100ES-01

LESEN SIE DIE ANLEITUNG, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, UND BEWAHREN SIE SIE FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUF. ! Elektronikprodukte können Tod, schwere Verletzungen oder Sachschaden verursachen. Die Installation muss von einem Elektriker vorgenommen werden.

Hinweis:

Vor der Durchführung von Isolationswiderstandsprüfungen muss die Leuchte vom Strom getrennt werden. Technische Produktinformationen und Angaben können sich im Lauf der Zeit ohne weitere Mitteilung ändern. Besuchen Sie unsere Webseite www.robus.com oder robustdirect.com für aktuelle technische Informationen.

-10°C < UT < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Klasse II, IP65, Akku-Garantie – 3 Jahre, Garantie für die Leuchte (außer Akku) – 5 Jahre, Erfassungsbereich: Ø10m (Deckenmontagehöhe 3m). Leuchte ist nicht dimmbar. Kann auf normal entflammaren Oberflächen montiert werden.

Installation

1. Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Stromversorgung aus.
2. Achten Sie darauf, dass rund um den Installationsbereich der Leuchte mindestens 100 mm Platz sind.
3. Lösen Sie die Verkleidung, entfernen Sie die Sicherungsschraube und nehmen Sie den Diffusor durch Drehen ab.
4. Drücken Sie auf die Scharnierklammer, um die LED-Platine zu lösen.
5. Bohren Sie Löcher für die Kabeleinführung und die Montage in den Leuchtensockel.
6. Führen Sie die Stromkabel durch den Kabeleingang.
7. Für die Montage in BESA-Box: Befestigen Sie den Leuchtensockel mit zwei Schrauben an der BESA-Box. Für Decken-/Wandmontage: Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass keine unter Putz liegenden Kabel, Rohre und andere Leitungen beschädigt werden können.
8. Notieren Sie das Installationsdatum auf dem Akku und schließen Sie den Akku an.
9. Schließen Sie die Versorgungskabel (stromführend, neutral und Erde) an der Leuchte an. Geschalteter Dauerlichtbetrieb: Ungeschaltete Versorgung an PL, geschaltete Spannung an SL. Ungeschalteter Dauerlichtbetrieb: Ungeschaltete Versorgung an PL, Loop an SL. Bereitschaftsmodus: Ungeschaltete Versorgung an PL, SL nicht angeschlossen.
10. Die LOUT-Klemme kann bis zu einer maximalen Leistung von 400W schalten, einschließlich der Wattleistung dieser Leuchte. LOUT-Anschlüsse können bei Bedarf parallel geschaltet werden, aber die Gesamtlast sollte unter 400 W bleiben.
11. Stellen Sie mithilfe des Schalters am Treiber die gewünschte Farbtemperatur (3000K, 4000K oder 6000K) und Wattzahl (10W, 14W oder 18W) ein. Werkseinstellungen: 4000K, 18W. **WARNHINWEIS: Ändern Sie die Farbtemperatur und die Wattzahl NICHT, wenn die Leuchte eingeschaltet ist!**
12. Nehmen Sie die Sensoreinstellungen wie in der Tabelle angegeben vor. Der Tageslichtsensor verhindert, dass sich das Licht einschaltet, bevor die Umgebungshelligkeit unter den eingestellten Lux-Wert fällt.
13. Bringen Sie die LED-Platine wieder an, richten Sie die Markierungen auf dem Diffusor aus und drehen Sie ihn in die korrekte Position. Sichern Sie ihn mit dem Silikon-Pad und der Schraube und bringen Sie die Verkleidung wieder am Sockel an.
14. Schalten Sie die Stromversorgung ein; das grüne LED-Licht leuchtet auf und zeigt den korrekten Akku-Ladestatus an. Wenn der Strom im geschalteten Dauerbetrieb ausfällt, betreibt der Akku die Leuchte im Notbetriebsmodus.

Jetzt lässt sich mit langsamen Schritten die Bewegungszone bestimmen. Sobald der Sensor eine Bewegung wahrnimmt, schaltet sich die Ladung für die voreingestellte Zeit ein. Für die Bestimmung der Bewegungszone den Erfassungsbereich auf 100 %, 75 %, 50 %, 25 % oder 10 % und die

Informationen für den Benutzer:

1. Bitte beachten Sie die Bestimmung, Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen (WEEE, gekennzeichnet mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne).
2. Bitte denken Sie daran, zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten beizutragen, und geben Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer bei einer Sammelstelle für Altgeräte, einer städtischen Einrichtung oder bei der Verkaufsstelle zurück, bei der Sie es gekauft haben oder bei der Sie einen Ersatz erwerben.
3. Dieses Gerät kann Stoffe enthalten, die bei unsachgemäßer Entsorgung gesundheits- und umweltgefährdend sind. Es muss daher vom normalen Hausmüll getrennt und in der WEEE-Kette recycelt werden.
4. Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ auf einem Produkt zeigt an, dass dieses Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf, sondern gemäß den örtlichen WEEE-Richtlinien entsorgt werden muss.

ROBUS®

FR

**GOLF EXPRESS MODULAIRE MULTI-PUISSANCE 10W 14W 18W CCT3 IP65
BLANC 3000K 4000K 6000K ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ CAPTEUR À MICRO-ONDES**

RX100ES-01

VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET CONSERVEZ-LES POUR TOUTES UTILISATIONS FUTURES. Les produits électriques peuvent causer la mort, de graves blessures ou des dégâts matériels. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Remarque :

Le luminaire doit être déconnecté avant d'effectuer tout test de résistance à l'isolation. Les informations techniques et caractéristiques peuvent changer au fil du temps sans notification préalable. Pour rester informé de ces possibles modifications, veuillez consulter le site internet www.robus.com ou robustdirect.com.

-10°C < Ta < +45°C, 220-240V ~ 50/60Hz, Classe II, IP65, Garantie batterie : 3ans Garantie luminaire (sauf batterie) : 5 ans, Portée de détection : Ø10m (hauteur de pose en plafond 3m). Ce luminaire est à intensité non-variable. Convient à une installation sur une surface normalement inflammable.

Installation

1. Veillez à couper l'alimentation électrique avant d'entreprendre l'installation.
2. Assurez-vous de disposer d'un espace libre minimal de 100 mm autour de l'emplacement de pose du luminaire.
3. Dégrafez la collerette, ôtez la vis de fixation et enlevez le diffuseur en le faisant pivoter.
4. Appuyez sur la charnière clip pour libérer la platine LED.
5. Percez les trous de passage des câbles dans l'embase du luminaire.
6. Passer les câbles d'alimentation via l'orifice d'entrée de câble.
7. Pose d'un boîtier BESA : Fixez l'embase du luminaire au boîtier BESA à l'aide de deux vis. Pose au plafond ou en applique : avant de percer les trous de fixation, assurez-vous de l'absence de câbles, tuyaux et autres équipements masqués.
8. Inscrivez la date d'installation sur la batterie et connectez.
9. Connectez les câbles de tension (Live), neutre (Neutral) et terre (Earth) au luminaire. Commuté permanente : Alimentation non commutée sur PL, commutée sur SL. Alimentation non commutée permanente : Alimentation non commutée sur PL, boucle sur SL. Alimentation non permanente : Alimentation non commutée sur PL, SL déconnecté.
10. La puissance maximale de la borne Lout est de 400W, y compris la puissance de ce luminaire. Si nécessaire il est possible de câbler les connexions Lout en parallèle sous réserve de respecter la limite de 400 W de puissance maximale.
11. Sélectionnez la température de couleur (3000K, 4000K ou 6000K) et la puissance (10W, 14W, ou 18W) à l'aide du commutateur du pilote. Réglages par défaut : 4000K, 18W. **ATTENTION : NE PAS modifier la température de couleur et la puissance lorsque le luminaire est allumé !**
12. Réglez le capteur comme indiqué dans le tableau. Le capteur crépusculaire allume le luminaire quand l'obscurité devient supérieure au seuil inférieur de luminosité ambiante programmé.
13. Remettez la platine LED en place, alignez les repères et verrouillez le diffuseur. Fixez la platine à l'aide du coussinet en silicone et de la vis avant de mettre la collerette en place sur l'embase.
14. Allumez le luminaire, la LED verte s'allume pour indiquer le niveau de charge correct de la batterie. Quand l'alimentation commutée via la borne secteur PL est coupée, le luminaire est alimenté par la batterie en mode éclairage de secours.

Effectuez un essai en marchant lentement pour déterminer la zone de détection. Le circuit d'alimentation se ferme pendant la durée prééglée dès que le capteur détecte un mouvement. Pour le test de marche, réglez la plage de détection sur 100, 75, 50, 25 ou 10 %, réglez la temporisation sur 5 secondes et désactivez le capteur de lumière du jour. Une fois le test terminé, réglez les commandes aux niveaux désirés. Réglages par défaut : Zone de détection 100 % Temporisation d'éclairage 20 min Mesure de lumière du jour désactivée.

Informations pour l'utilisateur du produit :

1. Respectez l'obligation de mettre les déchets d'équipements électriques et électroniques au rebut séparément (DEEE/WEEE marqué par le symbole d'un conteneur poubelle barré par une croix).
2. Merci de contribuer au réemploi, recyclage et autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques en déposant ce produit en fin de vie dans un point de collecte des déchets ou un site municipal ou dans un point de vente où vous avez acheté le produit où auquel vous achetez le produit de remplacement.
3. Cet appareil peut contenir des matières nocives pour la santé et pour l'environnement en cas de mise au rebut sans précautions. Il est important de le mettre au rebut séparément des déchets ménagers et de le recycler dans la chaîne DEEE.
4. Le symbole de conteneur poubelle barré par une croix apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers, mais conformément à la réglementation locale applicable aux DEEE.

ROBUS®

GOLF EXPRESS MODULARNA 10W 14W 18W VEČVATNA CCT3 IP65 BELA 3000K 4000K 6000K ZA NUJNE PRIMERE MIKROVALOVNI SENZOR

RX100ES-01

SL

PRED MONTAŽO SKRIBNO PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO IN JIH SHRANITE NA VARNO MESTO, SAJ JIH BOSTE POZNEJEMORDA ŠE POTREBOVALI. ! Električne naprave lahko povzročijo telesne poškodbe, smrt in materialno škodo. Priklop sme izvesti le strokovnjak za elektrotehniko.

Opomba:

Pred preizkusi izolacijske upornosti svetilko obvezno izključite. Pridržujemo si pravico do sprememb proizvoda in tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila. Za najnovejšo tehnične informacije obiščite našo spletno stran www.robus.com ali robustdirect.com.

-10°C < Tdel < +45°C, 220V – 240V ~ 50/60Hz, Razred zaščite II, stopnja zaščite IP65, Garancija baterije – 3 leta, garancija svetila (razen baterije) – 5 let, Zaznano območje: Ø10m (stropna namestitve na višino 3m). Svetilka nima možnosti zatemnitve. Primerna za montažo na normalno vnetljivo površino.

Montaža

1. Preden začnete z delom, izklopite omrežno napajanje.
2. Zagotovite vsaj 100 mm prostora okrog lokacije, kamor nameravate namestiti svetilo.
3. Odpnite obrobo, odstranite varovalni vijak in zavrtite difuzor, da ga snamete.
4. Pritisnite sponko tečaja in sprostite ploščo LED.
5. V bazo svetila izvrtajte luknje za kabel in montažne luknje.
6. Napeljite napajalne kable skozi luknjo za kabel.
7. Za namestitev v ohišje BESA: pritrdite bazo svetila v ohišje BESA z dvema vijakoma. Za namestitev na strop/steno: preden zvrzate luknje za pritrditev, preverite vkopane kable, cevi in drugo stavbno opremo.
8. Napišite datum namestitve na baterijo in priključite.
9. Priključite fazni, nevtralni in ozemljitveni kabel na svetilo. Se lahko vklopi in izklopi, ostane prižgano v primeru izpada električne energije: Nevklopljeno dovajanje na PL, vklopljena faza na SL. Vedno vklopljeno, se zatemni v primeru izpada električne energije: nevklopljeno dovajanje na PL, vklopljena zanka na SL. Ni vklopljeno: nevklopljeno dovajanje na PL, SL nepovezano.
10. Sponka Lout lahko preklopi do največ 400W, vključno z močjo tega svetila. Priključke Lout lahko po potrebi oziščite vzporedno, vendar naj skupna obremenitev znaša manj kot 400 W.
11. S prilagodljivo stikala na gonilniku izberite želeno temperaturo barve (3000K, 4000K ali 6000K) in moč (10W, 14W ali 18W). Privzete tovarniške nastavitve: 4000K, 18W. OPOZORILO: NE spreminjajte temperature barve in moči, ko je svetilo vključeno!
12. Nastavite nastavitve senzorja, kot je prikazano v preglednici. Dnevni senzor bo omogočil, da se luč ne vklopi, dokler ne bo svetloba v okolici nižja od nastavljenih ravni luksov.
13. Ponovno pritrdite ploščo LED, poravnajte oznake na difuzorju in ga pritrdite na svoje mesto. Zavarujte jo s silikonsko blazinico in vijakom ter ponovno namestite obrobo na bazo.
14. Vključite napajanje. Zasvetila bo zelena svetilka LED, ki označi, da je baterija ustrezno napolnjena. V primeru izpada priključka na PL baterija podpre delovanje svetila v načinu v sili.

S preizkusom s počasnim hodom lahko določite območje zaznavanja. Ko senzor zazna gibanje, se vključi za preddoločen čas. Za preizkus s hodom nastavite območje zaznavanja na 100, 75, 50, 25 ali 10%, čas zamika pa na 5 s. Izključite senzor dnevne svetlobe. Ko končate, nastavite kontrole na zelene stopnje. Privzete tovarniške nastavitve:

Informacije za uporabnika:

1. Pomnite, da odpadne električne in elektronske opreme ni dovoljeno odstraniti med običajne odpadke (odpadna električna in elektronska oprema, označena s simbolom "prečrtanega smetnjaka").
2. Upoštevajte, da imate pomembno vlogo pri ponovni uporabi, recikliranju in drugih oblikah obnove odpadne električne in elektronske opreme. Ta proizvod po izteku tehnične življenjske dobe odnesite v zbirni center za odpadno opremo ali v trgovino, kjer ste kupili prvotno ali nadomestno opremo.
3. V tej opremi so lahko snovi, ki so pri malomarnem odstranjevanju škodljive za zdravje in okolje. Pomembno: Odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati in odstraniti ločeno od običajnih odpadkov ter reciklirati v verigi OEEO.
4. Simbol "prečrtan smetnjak" na proizvodu pomeni, da opreme ni dovoljeno odstraniti med običajne odpadke, ampak jo je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi o odpadni električni in elektronski opremi.

Installation and Maintenance Record:

Installatie en onderhoud Record:

Installer

Installateur

Installation

Type

Installatie

Type

Installation test duration & Date

Installatie testduur & Date

Month Maand	Test	1 st Year 1 st Jaar		2 nd Year 2 nd Jaar		3 rd Year 3 rd Jaar		4 th Year 4 th Jaar		5 th Year 5 th Jaar	
		Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date	Signed Tekende	Date
1	Short										
2	Short										
3	Short										
4	Short										
5	Short										
6	Short										
7	Short										
8	Short										
9	Short										
10	Short										
11	Short										
12	Short										
	3Hr.										

IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente.

Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.







EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeld vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
Fax: +353 1 7099060
Email: info@robus.com
Website: www.robus.com






IT: AVVERTENZA – I dispositivi elettrici possono causare lesioni gravi o la morte o danneggiare l'apparecchio. In caso di dubbi sull'installazione o sull'utilizzo di questo prodotto, consultare un elettricista competente. Assicurarsi che l'alimentazione principale sia spenta prima di effettuare interventi.

EST: HOIATUS! Elektritooted võivad põhjustada surma, raskeid vigastusi või varakahjustusi. Kui teil on toote paigaldamisel või kasutamisel kahtlusi, küsige nõu asjatundlikult elektrikult. Enne töö alustamist veenduge, et elektrivool oleks välja lülitatud.

SLK: UPOZORNENIE - Elektrické výrobky môžu spôsobiť smrť, vážne zranenie alebo škodu na majetku. Ak máte akékoľvek pochybnosti o inštalácii tohto výrobku, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Pred začatím práce skontrolujte, že je hlavný zdroj

L.E.D Lighting & Electrical Distribution Group Ltd
 IRE: Nangor Road, Dublin 12, D12 E7VP, Ireland
 UK: Bracknell Enterprise & Innovation Hub, Ocean House, 12th Floor, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AX, UK

Tel: +353 1 7099000
 Fax: +353 1 7099060
 Email: info@robust.com
 Website: www.robust.com



EN Sensor Setting Table

ON ↑ █ □	Detection Area				Hold time				Daylight sensor			
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	2Lux
	—	ON	ON	75%	—	ON	ON	30S	ON	ON	—	10Lux
	ON	—	ON	50%	ON	—	ON	90S	—	ON	—	25Lux
	—	—	ON	25%	—	—	ON	3min	ON	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	ON	ON	—	20min	—	—	—	Disable
	—	—	—		—	—	—	30min				

NL Tabel instellingen sensor

aan ↑ █ □	Detectiebereik				Tijdsduur				Daglichtsensor			
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
	aan	aan	aan	100%	aan	aan	aan	5S	aan	aan	aan	2Lux
	—	aan	aan	75%	—	aan	aan	30S	aan	aan	—	10Lux
	aan	—	aan	50%	aan	—	aan	90S	—	aan	—	25Lux
	—	—	aan	25%	—	—	aan	3min	aan	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	aan	aan	—	20min	—	—	—	Uitschakelen
	—	—	—		—	—	—	30min				

DE Einstellungstabelle Sensor

ein ↑ █ □	Erfassungsbereich				Verzögerungszeit				Tageslichtsensor			
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
	ein	ein	ein	100%	ein	ein	ein	5S	ein	ein	ein	2Lux
	—	ein	ein	75%	—	ein	ein	30S	ein	ein	—	10Lux
	ein	—	ein	50%	ein	—	ein	90S	—	ein	—	25Lux
	—	—	ein	25%	—	—	ein	3min	ein	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	ein	ein	—	20min	—	—	—	Deaktivieren
	—	—	—		—	—	—	30min				

SL Tabela nastavitve senzorja

ON ↑ █ □	Območje zaznavanja				Čas osvetlitve				Sensor dnevne svetlobe			
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	2Lux
	—	ON	ON	75%	—	ON	ON	30S	ON	ON	—	10Lux
	ON	—	ON	50%	ON	—	ON	90S	—	ON	—	25Lux
	—	—	ON	25%	—	—	ON	3min	ON	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	ON	ON	—	20min	—	—	—	Disable
	—	—	—		—	—	—	30min				

FR Tableaux de réglages du détecteur

ON ↑ █ □	Rayon de détection				Délai du minuteur				Détecteur de lumière du jour			
	1	2	3		4	5	6		7	8	9	
	ON	ON	ON	100%	ON	ON	ON	5S	ON	ON	ON	2Lux
	—	ON	ON	75%	—	ON	ON	30S	ON	ON	—	10Lux
	ON	—	ON	50%	ON	—	ON	90S	—	ON	—	25Lux
	—	—	ON	25%	—	—	ON	3min	ON	—	—	50Lux
	—	—	—	10%	ON	ON	—	20min	—	—	—	Désactiver
	—	—	—		—	—	—	30min				

