# Tellerkasten voor 1 en 2 gastellers: versie België conform NBN D51-006

Coffret compteurs pour 1 et 2 compteurs gaz: version Belge conforme NBN D51-006




# Vooraanzicht met deur / vue de face avec porte



Best.nr.	P2	Omschrijving	Afmetingen
S5860	37 mbar	Teller niet meegeleverd	485x350x195 mm
S5862	37 mbar	1 of 2 tellers niet meegeleverd	525x536x230 mm
N° art.	P2	Description	Dimensions
S5860			
55000	37 mbar	Compteur non inclus	485x350x195 mm





### Samenstelling / composition

1 Kast - Armoire:

Getest volgens - Testé suivant: UL 746 C§26

(2) Regelaar - Détendeur: B6S1

(p) Ingangsdruk - Pression d'entrée: 0,55 à 6bar (Pd int) Interne druk - Pression interne: 0,15bar (Pd) Uitgangsdruk - Pression de sortie: 37mbar Debiet Q - Débit Q: 8 kg/h

- B Geintegreerd meetpunt voor druk- en dichtheidstest
  Point de messure intégré pour tests de pression et d'étanchéité
- 3 Gaskraan ingang Vanne gaz entrée: EN331 Rp1/2
  Mogelijkheid tot verzegelen Possibilité d'apposition de scellé
- (4) Koper Cuivre: diam. 22mm NBN EN 1057
- 5 Sectioneer gaskraan voor gasmeter Robinet gaz d'isolement pour compteur gaz: EN331

## Optie / option

Gasteller - compteur à gaz G4 (6m³/h) - 500mB max - RHT



# Meettool - Outil pour prise de mesure







#### MESURA S.A.S.

TECHNOPOLE FORRACH SUD FOLKIING - Rue Robert Bunsen - CS 90102 57602 FORRACH CEDEX - France

Tél: +33 387 85 46 97 - fax: +33 387 87 03 62

E-mail: info@mesura.fr - Site Internet: www.mesura.fr

SA.S. au capital de €3.102.000 - R.C. Sarreguem ines TI 655 981 306 - SIRET 655 981 306 00039

Code NAF 2814Z - N° T.V.A.: FR 73 655 981 306

## CONFIRMATION OFFICIELLE DES CONTROLES EN ETANCHEITE

Par la présente, MESURA SAS déclare et certifie réaliser sur l'intégralité des fabrications de régulateurs, de coffrets équipés et d'armoires de détente comptage un test d'étanchéité sur l'intégralité du montage pour la totalité des références produites dans notre usine.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

## OFFICIËLE BEVESTIGING VAN DE DICHTHEIDSCONTROLE

MESURA SAS verklaart en certifieert hierbij dat na elke productie een dichtheidscontrole in de fabriek wordt uitgevoerd op het geheel van de inhoud wat betreft hun assortiment van drukregelaars, drukregelkoffers, gasmeter koffers en kasten.

Wij staan ter uwer beschikking voor alle aanvullende informatie.

**MESURA SAS** 

